



PfB

Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

PfB ♦ Lackermannweg 24 ♦ D-83071 Stephanskirchen

FZ-Innovation

Herr Zinsmeister

Erzweg 12a

86551 Aichach-Oberschneitbach

EINGEGANGEN
10. SEP. 2015

Fenster • windows

Rollläden • shutters

Türen + Tore • doors

Fassaden • curtain walling

Baubeschläge • building hardware

07.09.2015 AN

Schlagregendichtheitsprüfung für Gerüstankerstopfen

AuftragsNr. 15/08-A344

Sehr geehrter Herr Zinsmeister,

wir haben am 03.09.2015 oben genannte Prüfung an zwei Probekörpern mit unterschiedlichen Einbausituationen durchgeführt. Die Prüfung erfolgte unter Heranziehung der Prüfnorm DIN EN 1027 für Schlagregenprüfungen an Fenstern und Außentüren.

Es wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Probekörper 15/08-A344-P1

Probekörper mit 8 Gerüstankerstopfen in verputztem Porenbeton 50mm

Schlagregendicht bis einschließlich 1200 Pa Prüfdruck

(würde beim Fenster Klasse E1200 nach DIN EN 12208 entsprechen)

Probekörper 15/08-A344-P2

Probekörper mit 8 Gerüstankerstopfen in WDVS 80 mm)

Schlagregendicht bis einschließlich 1200 Pa Prüfdruck

(würde beim Fenster Klasse E1200 nach DIN EN 12208 entsprechen).

Zudem erlauben wir uns die Rechnung über die Kosten der Prüfungen gemäß Angebot Nr. 15A03424 vom 16.07.2015 diesem Schreiben beizulegen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Nerz gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Andreas Nerz

Prüfzentrum für Bauelemente

Anlage: Rechnung Nr. 15R0521 vom 07.09.2015

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG

AG Traunstein HRA 8871

Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen

phG PfB Verwaltungs GmbH

Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller

AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0

Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28

www.pfb-rosenheim.de

info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41

SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS

Steuer-Nr.: 156/172/13009

UST-IdNr.: DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33

Notified Body
No. 1644